

Carpi, 10/02/2020

Comunicazione 04/2020

Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Spesso ci viene chiesto se "l'elettricista di fiducia" può eseguire i controlli obbligatori della messa a terra previsti dal DPR 462/2001; ricordiamo che solo gli organismi abilitati dal Ministero possono eseguire questo tipo di controllo e rilasciare il verbale di verifica secondo il DPR 462/2001.

Ricordiamo che gli impianti di messa a terra devono essere controllati **OBBLIGATORIAMENTE** da organismi abilitati ogni 2 anni per gli ambienti a maggior rischio di incendio (attività per lo più rientranti nel DPR 151/2011) ed ogni 5 anni per tutte le altre attività.

Il controllo periodico previsto dal DPR 462/2001 non è pertanto opzionale ma va eseguito per tutte le aziende anche se l'impianto viene costantemente mantenuto efficiente con controlli periodici dal proprio elettricista. Analogamente a quanto occorre fare per le automobili, il tagliando periodico (indicato in questo caso dal fabbricante ed effettuabile presso una qualsiasi officina) deve essere completato con una verifica periodica (c.d. "revisione" da effettuare presso centri autorizzati dalla "Motorizzazione").

In caso di controllo l'assenza delle verifiche periodiche è oggetto di sanzioni inoltre in caso di incendio / infortunio dove sono coinvolti gli impianti elettrici, insieme alla certificazione degli impianti, è uno dei primi aspetti che vanno a verificare i VVF, USL e le assicurazioni.

Cordiali saluti.

Staff Norsaq